

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr WE 3402080/01/20

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zawór kulowy do gazu ORION
Typ: 0208 (DN 15); 0308 (DN 20)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przeznaczone do stosowania w instalacjach gazowych nieukładanych bezpośrednio w ziemi usytuowanych wewnątrz lub na zewnątrz budynków mieszkalnych lub użytkowych.

3. Producent:

VALVEX S. A.
ul. Nad Skawą 2
34-240 Jordanów

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **1**

6. Norma zharmonizowana:

EN 331:1998/A1:2010

Jednostka notyfikowana:

Technický Skúšobný Ústav Piešťany (TSU), 1299
wydał Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1299-CPR-0192

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1			EN 331:1998/A1:2010 p 6.6
Tolerancja wymiarów	spełnia			EN 331:1998/A1:2010 p 5.3
Ciśnienie wewnętrzne: -klasa ciśnienia - szczelność	5x10 ⁵ Pa ≤20 cm ³ /h			EN 331:1998/A1:2010 p 4.1 EN 331:1998/A1:2010 p 6.2
Efektywność: Strumień nominalny	DN m ³ /h	15 4,1	20 7,7	EN 331:1998/A1:2010 p 6.3
Odporność na wysoką temperaturę:	NPD			EN 331:1998/A1:2010 p 5.7

(dla instalacji grzewczych)		
Wytrzymałość mechaniczna: zginanie i skręcanie -moment napędowy	spełnia spełnia	EN 331:1998/A1:2010 p 6.5 EN 331:1998/A1:2010 p 6.4
Zabezpieczenie przed przeciążeniem dźwigni (dla sieci gazowych): -wytrzymałość ogranicznika	spełnia	EN 331:1998/A1:2010 p 6.8
Substancje niebezpieczne	NPD	
Trwałość: -wytrzymałość -wytrzymałość na niskie temperatury -odporność na solankę -odporność na wilgotność	spełnia spełnia NPD NPD	EN 331:1998/A1:2010 p 7.6
Klasa temperaturowa	T2 (od -20 °C do +60 °C)	EN 331:1998/A1:2010 p 4.2

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Piotr Szczurek, Kierownik Kontroli Jakości**

(nazwisko i stanowisko)

Kierownik Kontroli Jakości

Piotr Szczurek

.....
(podpis)

Jordanów, 15.09.2020

(miejsce i data wydania)