



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.1577.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Baterie sanitarne jednouchwytowe specjalne (lekarskie) MEDICA oraz baterie sanitarne czasowe (TIMEPRESS)**

Zawierający / containing: mosiądz CW612N, mosiądz CW617N, POM, EPDM, NBR70, stal nierdzewną, płytki ceramiczne

Przeznaczony do / destined: montażu w instal. służących do przesyłania wody przesn. do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użyt. w bud. mieszk., użyteczn. publ. (także oświat.-wychow.), służby zdrowia (w tym na salach operacyjnych), zakł. usług. i przem. (w tym branży spożyw.)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu i dłuższej przerwie w użytkowaniu baterie należy przepłukać silnym strumieniem wody. Atest obejmuje wężyki przyłączeniowe. W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia należy kierować się wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 402) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

VALVEX S.A.
34-240 Jordanów
ul. Nad Skawą 2

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VALVEX S.A.
34-240 Jordanów
ul. Nad Skawą 2




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.05.15 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.05.15 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 15 maja 2024

The date of issue of the certificate: 15th May 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB