

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 4990400/01/24

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Filtr skośny do wody z wkładem magnetycznym PIZA-M DN15÷DN32 śrut.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
PIZA-M
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody oraz instalacjach ogrzewania i chłodzenia (w tym solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%)
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
(nie dotyczy)
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu:
(nie dotyczy)

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

(nie dotyczy)

7b. Krajowa ocena techniczna:

ITB-KOT-2021/1795 wydanie 2 + Aneks Nr 1

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalne Ciśnienie Robocze	2,5 MPa (dla 80°C)	
Maksymalna Temperatura Robocza	110°C (dla PN10)	
Minimalna Temperatura Robocza	0°C	
Wymiary	spełnia wymagania	
Szczelność	spełnia wymagania	
Przepustowość	spełnia wymagania	
Wytrzymałość na zginanie	spełnia wymagania	
Wytrzymałość hydrauliczna	spełnia wymagania	
Wytrzymałość i szczelność w granicznych temp. pracy	spełnia wymagania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Magdalena Zielińska, Kierownik Kontroli
.....
Jakości

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kierownik Kontroli Jakości

M. Zielińska

Magdalena Zielińska

(podpis)

Jordanów, 24.04.2024

.....
(miejsce i data wydania)