

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 4990400/01/25

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Filtr skośny do wody z wkładem magnetycznym PIZA-M DN15÷DN32 śrut.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

PIZA-M

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przeznaczone do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody oraz instalacjach ogrzewania i chłodzenia (w tym solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%)

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

(nie dotyczy)

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

(nie dotyczy)

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

(nie dotyczy)

7b. Krajowa ocena techniczna:

ITB-KOT-2021/1795 wydanie 3

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalne Ciśnienie Robocze	2,5 MPa (dla 80°C)	
Maksymalna Temperatura Robocza	110°C (dla PN10)	
Minimalna Temperatura Robocza	0°C	
Wymiary	spełnia wymagania	
Szczelność	spełnia wymagania	
Przepustowość	spełnia wymagania	
Wytrzymałość na zginanie	spełnia wymagania	
Wytrzymałość hydrauliczna	spełnia wymagania	
Wytrzymałość i szczelność w granicznych temp. pracy	spełnia wymagania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać(a):

Piotr Krzysiak, Kierownik Kontroli Jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kierownik Kontroli Jakości

Piotr Krzysiak

.....
(podpis)

Jordanów, 11.08.2025

.....
(miejsce i data wydania)